

Техническое условия № 34

На присоединение к сетям водоснабжения Корзовского
сельского поселения д. Корзово.

Заказчик : Администрация Хиславичского района.

Место положения : Смоленская обл. Хиславичский район, д. Корзово

Характеристика объекта : объект капитального строительства площадью 150 м²

Условия подключения к сети водоснабжения :

1. Для подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения необходима прокладка 40 м трубопровода от колодца центрального водопровода в точке врезки (см. приложение схема) до места ввода диаметром не менее 25 мм.
2. Точка присоединения : трубопровод диаметр 100 мм, глубина залегания Н=2м), присоединение производится специалистами МУП «Жилкомсервис» путем установки соединительной муфты ПНД(седло) с установкой шарового крана N20
3. Объем потребления : 0.36 м³/сутки.
4. Гарантированный напор в точке подключения : не менее 2,0 атм.
5. Установка приборов учета : на вводе водопровода в здание (строение) предусмотреть водомерный узел с установкой водо-счетчика.
6. Граница балансового разграничения с МУП «Жилкомсервис» ответный резьбовой шаровой кран Ду=20мм в уличном колодце точки врезки.
7. При производстве земляных работ необходимо согласование с газовой службой и службой связи.
8. Срок действия технических условий : 2 года со дня выдачи.

Приложение 1. Схема расположения точки подключения водопровода.

1 лист.

Дата выдачи Технических условий : « 6 » июня 2018 года.

Исполнитель: главный инженер

М.В.Богданов

Начальник МУП«Жилкомсервис»

Н.Н Гаврилов.