



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.05.2024

П-0107

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2025 год

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, руководствуясь Уставом муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области и протоколом публичных слушаний.


Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на **2025** год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области <http://hislav.admin-smolensk.ru>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области С.Д. Зайцева.

Глава муниципального образования
«Хиславичский район»
Смоленской области



С. А. Шапкин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области
от _____ 2024 г № _____

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области на **2025** год .

Баланс тепловой энергии на котельных на 2025 год

Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник	Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
МУП «Жилкомсервис»	Котельная ул. Берестнева	2 474	893	3 367	36	3403
МУП «Жилкомсервис»	Котельная ул. Зверева	75	7	82	1	83
ООО ОТЕН «Оптимальная тепловая энергетика»	Котельная пер. Школьный	999	55	1054	15	1069
	ВСЕГО	3 548	955	4 503	52	4 555