



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИСЛАВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.09.2025

П-726

Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения Корзовского
сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области на 2026
год

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», протоколом публичных слушаний от 08.07.2025

Администрация муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на **2025** год.
2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области <https://hislav.admin-smolensk.ru/>.

Глава муниципального образования
«Хиславичский муниципальный округ»
Смоленской области

С.А. Шапкин



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00AE011655ED4F585324B47EB530FB1139

Владелец: Шапкин Сергей Александрович

Действителен с 13-01-2025 до 08-04-2026

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«Хиславичский муниципальный округ»
Смоленской области
от _____ № _____
11.09.2025 П-726

Актуализированная схема теплоснабжения Корзовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области на **2026** год

Баланс тепловой энергии на котельных на 2026 год

Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник	Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
МУП «Жилкомсервис»	Котельная д. Корзово	878	942	1 820	72	1 892
ВСЕГО		878	942	1 820	72	1 892