

Техническое условия № 40

на присоединение к сетям водоснабжения

Заказчик :

Место положения: Смоленская обл. Хиславичский р-н д. Черепово .

Характеристика объекта : магазин.

Условия подключения к сети водоснабжения:

1. Для подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения необходима прокладка примерно 25 м трубы ПЭ от водопровода в точке врезки (см. приложение схема) до места ввода в магазин диаметром 25 мм. Согласно ГОСТ 18599-01
2. Точка присоединения:
 - А. В месте присоединения к центральной водопроводной сети установить колодец из железобетонных колец диаметром не менее 1000мм и закрытым люком , предусмотреть соединительную муфту ПНД (седло) d- 110 мм, шаровой кран №25.
 - Б. Работы должны производиться организацией имеющей разрешения на проведение данных работ. При производстве земляных работ необходимо согласование с газовой службой и службой связи.
 - В. Присоединение производится специалистами после подписания акта балансового разграничения , договора на холодное водоснабжение .
3. Объем потребления: 0.36 м3/сутки.
4. Гарантированный напор в точке подключения: не менее 1,5 атм.
5. Установка приборов учета : на вводе водопровода в магазин (строение) предусмотреть водомерный узел с установкой водо-счетчика.
6. **Граница балансового разграничения -ответный резьбовой шаровой кран d=25мм в уличном колодце точки врезки.**
Срок действия технических условий : 2 года со дня выдачи.

Приложение 1. Схема расположения точки подключения водопровода.

1 лист.

Дата выдачи Технических условий : « 26 » декабря 2018 года.

Исполнитель: гл. инженер

М.В. Богданов.

Начальник МУП «Жилкомсервис»

И.Н. Гаврилов.

